


Nye Aker og Nye Rikshospitalet		
Temamøte PHA _ Sluk og avløp		
Dato/tid: 07 mar 2024 9:00	Lokasjon:	
Ansvarlig Morten Tønnessen	Klassifiseringskode	
Beskrivelse	Neste møte i serien 03.04.2024 11:00	

Agenda

001	Velkommen
<input type="checkbox"/>	
002	Deltagere
<input type="checkbox"/>	Deltagere temamøte sluk og avløp_møte 2_ 07032024.xlsx
003	Tilbakemelding fra temamøte
<input type="checkbox"/>	<p>PG har oversendt tegninger over 3 ulike rom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velge avløp som er mulighet til å sette fysisk fast i gulvet. (RIV ikke sjekket unidrain) - Bad, skjerming - fall på hele gulvet - Antiligatur utførelse håndstøtter og håndvask. <p>Vaskerom:</p> <p>Gulvavløp - hvor ønskes dette? Litt vanskelig rom å lage fall i. Tilstrekkelig med lokalt fall rundt sluk. Foreslås under vask, 30 cm fra vegg. Må være industrivaskemaskiner, men kan være normal størrelse. Hvordan er dette løst på NSP? 1 vaskemaskin og 1 tørketrommel i vaskesøyle.</p> <p>Gjennomgang av liste/ utdrag fra dRofus (Rødt - foreligger tegninger, Gult ikke sluk)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kjøkken, trening - avløp fra utstyr. Ikke behov for sluk i gulv. -Senterkjøkken - i utgangspunktet ikke behov for fettutskiller (kan sammenlignes med vanlig husholdningskjøkken). Ikke fettutskiller. <p>- Våtrom, avløp i gulv, avløp fra teknisk utstyr, berøringsfri armatur.</p> <p>- Oppvask - samme + vannforsyning utover sanitær. Avløp i gulv + slukrenne ved dør Kum på vegg og i benk - oppvaskkum</p> <p>Lager, kjøøl; Ikke avløp i gulv på lager, kjøøl. Burde det ha vært? Kondensavløp er medtatt. (Sjekk dRofus)</p>

-Aktivitetsrom i døgn: 17 stk
Skapsvegg med håndvask i, plassert ved dør.

- PHA, kreativt
Kum i benk (vanlig kjøkkenbenk)

- Sanserom
Håndvask ved dør

- Arbeidsstasjon (stor)
Ikke håndvask - lagt til tilliggende pauserom.

- Arbeidsstasjon (liten)
Håndvask ved dør

- Behandlingsrom, PHA klinisk service
Håndvask ved dør

-Behandlingsrom, hobby sløyd
Kum i benk, ikke egen håndvask

- Spesialrom, mat og helse
Håndvask hygiene + avløp teknisk utstyr + kum i benk (uten gulvavløp og våtrom)

- Desinfeksjon
Kum i benk - må også legges inn vanlig hygienehåndvask

- Opphold, spis
Legge inn håndvask ved dør. Oppvaskmaskin (legge inn avløp for teknisk utstyr).
Martine skal komme med forslag til type oppvaskmaskin.

- Tekjøkken
Riktig at det både er kum i benk og hygienevask

004

Veien videre

Nytt møte settes opp til onsdag 030424

Deltagere (avhuket = tilstede)

Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF

Iselin Thulesius TEAM AKER ANS

Julie Keinicke Jensen TEAM AKER ANS

Marit Krogsrud

Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF

Pernille Fagerstrøm TEAM AKER ANS

Robert Otterlei SWECO NORGE AS

Silje Ballo Lassesen HELSE SØR-ØST RHF

Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

Temamøter

ARH/0000 - Byggherre ARH



Temamøte PHA - Sluk og avløp - møte 2

Temamøte PHA - Sluk og avløp - møte 2

Sak ID:

61588

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Morten Tønnessen

Opprettet

01.03.2024 08:39:17

:

Underlag før møtet

Completed by Morten Tønnessen, 01.03.2024 08:40:01

Ber om at underlaga sendes deltagerne fra OUS.

Morten Tønnessen - 2024-03-01T08:39:35

Morten Tønnessen - 2024-03-01T08:39:35

Morten Tønnessen - 2024-03-01T08:39:35

Morten Tønnessen - 2024-03-01T08:39:35

Eksport fra dRofus 02. tilkobling vann tekn utstyr til Pernille 28.02.24.pdf

SRA.011.08 Bad, HC.pdf

SRA.011.09 BAD.pdf

SRMAL.186.02 Vaskerom, pasienttøy.pdf

Nye OUS kvitterer på mottak av underlag

Completed by Ole Eskil Simonsen, 01.03.2024 09:59:05

Saksunderlag distriubert til deltakere fra OUS

Steg 3 - Dokumentasjon fra møtet

Delt med

8205 - Rådgiver IKT

8201 - Prosjektering NSA

0201 - Oslo universitetssykehus HF

Abonnenter:

Morten Tønnessen