


Byggherre ARH Særmøte PHA - Dører - møte 1			
Dato/tid: 02 apr 2024 12:00	Lokasjon:		
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse		Neste møte i serien 04.04.2024 12:00	

Agenda

001	<p>Bakgrunn for møtet</p> <p><input type="checkbox"/> Systematisk gjennomgang av funksjonsbehov knyttet til ulike dører. Huskepunkter i gjennomgangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soner <ul style="list-style-type: none"> - Publikum - Sengeområde - Intensiv - Personal - Korridor mellom ulike funksjoner - Aktivitet • Hendelser <ul style="list-style-type: none"> - Alarm - Utagering - Inngang/utgang - Selvmordssikring - Innbrudd/inntrengning - Innsmugling - Vandalsikring - Gissel - Brann • Hvem <ul style="list-style-type: none"> - Pasient - Ansatte - Besøkende - Teknisk personell • Flyt <ul style="list-style-type: none"> - Person - Mat - Medisin (utdeling) - Andre varer - Tøy - Senger - Avfall
002	<p>Scenarier</p> <p><input type="checkbox"/></p>

MOTTAK AKUTT

Garasjedør, dør ved siden av, og bi-inngang. Utagerende pasient, flere personer skal passere dørene samtidig. Kunne se hvem som står utenfor.

Behov for innsyn gjennom alle dører som skiller sikkerhetssoner.

Dør til personalkorridor. Robust og mulighet for å se gjennom til motsatt sengeområdet

Dør til intensiv, robust, kunne åpne/lukke innsyn/utstyr.

Dør til arbeidsstasjon på intensiv. Kunne se inn/ut

Innsyn til alle pasientrom i mottaket - køye eller lignende

Intensiv behov for R3 dører

Mellom intensiv pasient og opphold - innsyn

Dør pasientrom/bad - Hengningsfare, barrikadering

Dør oppholdsrom til uterom - innsyn/utstyr

Dør til rømningstrapp. Mest mulig anonym.

Dør inn/ut til sengeområdet fra fellesområde - Innsyn/utstyn

Dør til kontorer og kontorarbeidsplasser Ikke innsyn

Dør til vaskerom ikke innsyn (gjelder mottak)

Dører til atrier - Vinduer mellom korridorer og atrier - ikke behov for innsyn via dør.

GENERELT

Dør fra "ryggen" til intensivenhet

Innadslående dører - Bør vurderes!

Aktivitetsrom felles til korridor - låsbare
- til uterom låsbare fra begge sider

Dør fra korridor ved desinfekson til pasientkorridor - utsyn

Deltagere (avhuket = tilstede)

Arthur Henricus Buhrs OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF

Marit Krogsrud

Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF

Silje Ballo Lassenen HELSE SØR-ØST RHF

Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
