



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.050

Romnavn	Arbeidsrom
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Unik
Sist endret	Sand, Ingeborg, 24. januar 2023 13:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 03.03.050	Programmert 8,00	Bygg D3 - Bygg D3
Prosj. romnr:	Prosjektert 10,78	Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr	Høyde 0	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forrom til vaktrom. Midlertidig arbeidsplass til 2 personer.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

### Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.050

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.050

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.02	Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 01.03.102

Romnavn	Bad, luftsmitte
Plassering:	01 - Døgnområde somatikk voksne / 03 - Infeksjonsmedisinsk døgnområde
RFP status	Fra SRF.011.04
Sist endret	Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	01.03.102	Programmert 6,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 5,68
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Bad ls	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:25	
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	
		Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
		PG ansvar NRH -
		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		Bygg D2 - Bygg D2
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 1A.9 - Normalsengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 011.00 - Bad
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Bad tilknyttet isolat, luftsmitte. Dusj, toalett og servant for pasient, badet tilrettelegges for universell utforming.

Badet tilrettelegges for pasienter. Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp.

Det skal være:

- mulighet for tilkomst med rullestol
- mulighet for tilkomst fra begge sider av toalett.
- mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet
- støttehåndtak ved dusj, toalett og servant
- mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant.
- mulighet for oppbevaring av hygieneartikler.

Det er prosjektert med speilvendte baderom med tilkomst enten fra høyre eller venstre side (50/50) . Dersom pasienten har behov for hjelp fra en spesifikk side, må dette ivaretas ved valg av sengerom.

Badet har mulighet for ekstra utstyr som tilpasses spesielle behov hos pasient og ansatt i ulike pleiesituasjoner. Skal ha plass for gjennomgående dekontaminator og låsbart skap for rengjørings-/ desinfeksjonsmiddel.

Rommet har spesielle forskriftskrav.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

  

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk			

### Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 01.03.102

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Fra SRF.011.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
054.052.09	Dekontaminator, spyl, enkel smal med plass til desinfeksjonsmidler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FHA.001	Hylle bad, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001.03	Servant ergonomisk hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FTZ.001.04	Speil veggfast, b=800 h=1000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.02	Støttehåndtak dusj, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.01	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.002	Toalett universelt utformet - Hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHZ.007	Trådkurv vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.012

Romnavn	Bad, luftsmitte
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Fra SRF.011.04
Sist endret	Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.012	Programmert 6,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 6,56	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Tegningsnavn	Bad Is	Omkrets: 0 standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:20	forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D3 - Bygg D3
		Plan 02 - Plan 02
		Romnavn 011.00 - Bad
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Bad tilknyttet isolat, luftsmitte. Dusj, toalett og servant for pasient, badet tilrettelegges for universell utforming.

Badet tilrettelegges for pasienter. Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp.

Det skal være:

- mulighet for tilkomst med rullestol
- mulighet for tilkomst fra begge sider av toalett.
- mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet
- støttehåndtak ved dusj, toalett og servant
- mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant.
- mulighet for oppbevaring av hygieneartikler.

Det er prosjektert med speilvendte baderom med tilkomst enten fra høyre eller venstre side (50/50) . Dersom pasienten har behov for hjelp fra en spesifikk side, må dette ivaretas ved valg av sengerom.

Badet har mulighet for ekstra utstyr som tilpasses spesielle behov hos pasient og ansatt i ulike pleiesituasjoner. Skal ha plass for gjennomgående dekontaminator og låsbart skap for rengjørings-/ desinfeksjonsmiddel.

Rommet har spesielle forskriftskrav.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	3		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



### Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk			

### Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk





**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.012

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Avledet fra SRF.011.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FAC.013 * Avledet	Gjennomstikksskap, ventilert, hovedartikkel	1	Ja	Nei	VVS	ARK	0
FHA.001	Hylle bad, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001.03	Servant ergonomisk hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FTZ.001.04	Speil veggfast, b=800 h=1000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.02	Støttehåndtak dusj, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.01	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.002	Toalett universelt utformet - Hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHZ.007	Trådkurv vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.036

Romnavn	Garderobe
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Fra SRMAL.048.04
Sist endret	Sand, Ingeborg, 29. november 2022 19:49

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.036	Programmert 4,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert	3,94
Bruksromnr	Høyde	0
Romforklaring	draktrom	0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:23	MMI (Prosjekttert)
		Status (Programmert)

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe.

Skifting til/fra arbeidstøy og -sko. Oppbevaring av privat tøy/effekter/yttertøy.

Oppsamling av urent arbeidstøy.

Bruk av hårtørker o.l.

Håndvask, WC og dusj innenfor garderobeområdet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	1	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.036

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0	
Teknisk trykkluft	0	
Oksygen	0	
Lystgass	0	
CO2	0	
Argon	0	
Nitrogen	0	
Flytende nitrogen	0	
Propan	0	
Hydrogen	0	
Andre gasser	0	

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.036

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

  

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.001

<b>Romnavn</b>	Isolat, karantene
<b>Plassering:</b>	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
<b>RFP status</b>	Unik
<b>Sist endret</b>	Sand, Ingeborg, 7. march 2023 15:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.001	Programmert 25,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 28,14
Bruksromnr		Høyde 0
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:20	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	
		Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Bygg D3 - Bygg D3
		Plan 02 - Plan 02
		Spesialrom 01 - Validering
		Romnavn 062.03 - Isolat, luftsmitte (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient med behov for luftsmitteisolering.

Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig.

Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet.

Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l.

Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Spesielle forskriftskrav.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til sluse
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Rent rom

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til sluse.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.001

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
092.001.03	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.04	Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.002.01.1	Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001.03	Infusjonsstativ, for utstyrsskinne	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.02	Lenestol, sengerom fotskammel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe	2	Ja	Nei	BEL	RIE	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FTZ.001	Speil veggfast, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejetektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.002.02	Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinn, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.003

Romnavn	Isolat, karantene
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, 8. may 2023 07:27

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.003	Programmert 32,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 29,70	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Romforklaring	med operasjonsfunksjon	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:20	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D3 - Bygg D3
		Plan 02 - Plan 02
		Spesialrom 01 - Validering
		Romnavn 062.03 - Isolat, luftsmitte (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient med behov for luftsmitteisolering.

Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig.

Det skal også kunne gjennomføres operative inngrep i rommet.

Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet.

Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l.

Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Spesielle forskriftskrav.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				





### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til sluse
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Rent rom

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til sluse.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.003

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
092.001.03	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.04	Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.002.01.1	Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001.03	Infusjonsstativ, for utstyrsskinne	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.02	Lenestol, sengerom fotskammel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe	2	Ja	Nei	BEL	RIE	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FTZ.001	Speil veggfast, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.002.02	Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinn, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.023

Romnavn	Laboratorium, IN2
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Unik
Sist endret	Sand, Ingeborg, 20. april 2023 10:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.023	Programmert 36,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 41,03	Bygg D2 - Bygg D2
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 02 - Plan 02
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:21	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Romnavn 085.30 - Laboratorium, (Klassifikasjonssystemet) inneslutningsnivå 2
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lukket laboratorium med sluse, inneslutningsnivå 2 (IN2/P2).

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 01 7 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	sluse
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.023

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	sluse
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.023

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
021.016	Analysator blodgass	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
021.037	Analysator plateleser	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
FAC.001	Avtrekksskap	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
IBZ.002	Gassbrenner	1	Nei	Nei		RIV	0
022.002	Inkubator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
022.003.01	Inkubator CO2, enkel	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
GFA.006.09	Kjøle- og fryseskap, laboratorium	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
025.001.05	Mikroskop, fluorescens	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
025.001.02	Mikroskop, stereo	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
UZB.004	Nøddusj med øyespyler	1	Ja	Nei		RIV	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
022.001.01.3	Sentrifuge, bordmodell, micro	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
022.001.02	Sentrifuge, gulvmodell	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FAA.001.02	Sikkerhetsbenk, kl. 2A	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
016.014	Sug	1	Nei	Ja	MTU	RUT	0
RTC.005	Trådløst temperaturovervåkningssystem	1	Nei	Ja		IKT	0
NYZ.010	Utslagsvask	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
054.057	Vaskedekontaminator, 1 dør	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.024

Romnavn	Laboratorium, IN4
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Unik
Sist endret	Sand, Ingeborg, 13. february 2023 16:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.024	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 42,31	Bygg D3 - Bygg D3
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 02 - Plan 02
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	Spesialrom 01 - Validering
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Romnavn 085.46 - Laboratorium, inneslutningsnivå 4
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lukket laboratorium med sluse, inneslutningsnivå 4 (IN4/P4).

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	01	til 00 7 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	til sluse
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.024

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	sluse
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.024

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
021.016	Analysator blodgass	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
021.043	Analysator blodkultur	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
021.017	Analysator celleteller	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
021.004.05	Analysator hematologi, bordmodell	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
021.001.01	Analysator klinisk kjemi, lite	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
041.002.01	Fryseskap, laboratorium	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
022.003.01	Inkubator CO2, enkel	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
022.002.01	Inkubator, bordmodell	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
GFA.006.09	Kjøle- og fryseskap, laboratorium	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
025.001	Mikroskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
022.001.01	Sentrifuge, bordmodell	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
022.001.02	Sentrifuge, gulvmodell	2	Ja	Ja	MTU	RUT	0
FAA.001	Sikkerhetsbenk	3	Ja	Ja	VVS	RIV	0
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
RTC.005	Trådløst temperaturovervåkningssystem	1	Nei	Ja		IKT	0
NYZ.010	Utslagsvask	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
022.059	Vannbad, laboratorium	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
037.012	Ventilert gasskolbeskap	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.028

Romnavn	Lager, tøy
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Fra SRF.087.42
Sist endret	Mølsæter, Bjørn Tore, 4. januar 2023 09:26

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.028	Programmert 10,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 7,79	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:21	Omkrets: 0 standardomskatalog - forprosjektfase ARH prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D3 - Bygg D3
		Plan 02 - Plan 02
		Romnavn 087.42 - Lager, tøy
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av tøy i tøyvogn.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.028

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.42



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
*Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin*

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.028

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
HCZ.001.03	AGV vogn, tøy	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHA.003.01	Hylle, enkel, d=400 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.025

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Unik
Sist endret	berit, 30. march 2022 20:31

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.025	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 10,12	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:21	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		Bygg D3 - Bygg D3
		Plan 02 - Plan 02
		Romnavn 087.45 - Lager, utstyr
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk

Testing av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

### Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av utstyr
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.025

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensert vann	0	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2	
Instrumentluft, (800 kPa)	0	
Teknisk trykkluft	0	
Oksygen	2	
Lystgass	0	
CO2	0	
Argon	0	
Nitrogen	0	
Flytende nitrogen	0	
Propan	0	
Hydrogen	0	
Andre gasser	0	

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.025

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

  

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.028	Defibrillator	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
012.032	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069	Høyskap, generelt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
013.002.01	Respirator, transport	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
011.006.02	Røntgen, mobil	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
016.014.01.03	Sug, ejektor transportabelt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 01.03.085

Romnavn	Sluse, luftsmitte
Plassering:	01 - Døgnområde somatikk voksne / 03 - Infeksjonsmedisinsk døgnområde
RFP status	Fra SRF.142.05
Sist endret	Koren, Thea, 23. januar 2023 04:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	01.03.085	Programmert 5,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 5,22	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D2 - Bygg D2
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1A.9 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 142.05 - Sluse, luftsmitte
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse for luftsmitteisolering med ren og uren sone. Sluse for personell, pårørende og utstyr.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr.

Servant for håndvask. Gjennomgående dekontaminator til bad.

Spesielle forskriftskrav.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Til isolat.
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 01.03.085

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sengerom
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til isolatet mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk





**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 01.03.085

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Fra SRF.142.05

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.011.03	Avfallsbeholder, risikoavfall	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FHA.003.02	Hylle, enkel, d=400 b=800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
062.015.05	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FTZ.001	Speil veggfast, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.010

Romnavn	Sluse, luftsmitte
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Fra SRF.142.05
Sist endret	Koren, Thea, 23. januar 2023 04:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.03.010	Programmert 5,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 5,52	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D3 - Bygg D3
		Plan 02 - Plan 02
		Romnavn 142.05 - Sluse, luftsmitte
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse for luftsmitteisolering med ren og uren sone. Sluse for personell, pårørende og utstyr.

Omkledning for personalet og pårørende.

Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr.

Servant for håndvask. Gjennomgående dekontaminator til bad.

Spesielle forskriftskrav.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Til isolat.
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.010

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	mot sengerom
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner

  

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til isolatet mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

  

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

  

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.010

**Gasser**

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Fra SRF.142.05

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.011.03	Avfallsbeholder, risikoavfall	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FHA.003.02	Hylle, enkel, d=400 b=800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
062.015.05	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FTZ.001	Speil veggfast, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.034

Romnavn	Vaktrom
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 03 - Høysikkerhetsisolater
RFP status	Unik
Sist endret	Sand, Ingeborg, 24. januar 2023 13:34

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 03.03.034	Programmert 12,00	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:	Prosjektert 12,58	
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Ømkrøts: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D3 - Bygg D3
		Plan 02 - Plan 02
		Romnavn 181.00 - Vaktrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 2 personer, alle typer kontorarbeid.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.034

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisin

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.03.034

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.02	Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1