

Tilbakemeldingsskjema

Møte	Medvirkning forprosjekt - Møte 03 akt D – 8 Operasjon	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	123122	Dok.dato	
Medvirkn.møtedato	19.05.22 kl.1230-1530	Frist for tilbakemeld	09.06.22 kl.12.00
Medvirkn.gr.leder	Ingrid Elise Hoff		

Tilbakemelding på referatet

Ledere med personalansvar (gjelder primært operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere) må ha enmannskontor nært eller inne i operasjonsavdelingen. Antagelig behov for ca. 5 enmannskontor. For øvrig trenger man også flere, mindre kontorer (2-3 personer) for konsentrasjonsarbeid inne på operasjonsavdelingen. Avsatt areal til kontorer og arbeidsplasser er adskillig mindre enn det man har på tilsvarende enheter i dag (SOP Ullevål), og anses av gruppa som utilstrekkelig for fremtidig behov.

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

-
-
-
-
-

Tilbakemelding fra Nye OUS

Pkt 03-03-02 – Lager:

- Romliste, slik den ligger per 09.06.22, legges ved som vedlegg til tilbakemeldingen
 - Romliste operasjon - vedlegg 1.
 - Romliste SD/DK – vedlegg 2.

Pkt 03-03-03 – Sengeoppstilling:

- OUS har en overordnet strategi om å øke andelen sammedags- og dagkirurgi. Dette medfører et annet behov i korridorene enn det vi er kjent med i dagens sykehus. Nye OUS anbefaler derfor at antallet reduseres til 12, og at disse fordeles (fra vest mot øst) 5-5-2. Dette gir 6 kvm som kan omdisponeres.

Pkt 03-03-05 – Sammedagsmottak:

- Nye OUS mener utformingen av sammedags- (SD)/dagkirurgisk (DK) mottak har en positiv utvikling, men da dette vil medføre en ny organisering i sykehuset sammenliknet med dagens drift, ses det som hensiktsmessig at denne prosessen kan fortsette i detaljprosjektet. Fra OUS sin side er det nødvendig med et tydelig ambisjonsnivå knyttet til SD/DK, som vil påvirke utformingen.
- Plassering og utforming av dette arealet vil også påvirkes av planlagt pårørendeareal for etasjen. Pårørendeareal har tradisjonelt sett lavere bruksrate på dagtid, og vil kunne avlaste arealbehovet for SD/DK mottak noe. Dette til fordel for de øvrige innspillene fra gruppen, som f.eks. samtalerom/garderobe osv. Nye OUS vil utarbeide en overordnet plan for dette.

Pkt 03-03-05 Sammedagsmottak – flytte av PO-dag:

- Forslaget om å flytte deler av PO-dag til området rett utenfor SD/DK (vedlegg 3) ble løftet til gr.7.1 – PO/intensiv. Medvirkningsgruppe 7.1 ønsker ikke en slik organisering, da det skaper en uhenktsmessig drift. Dette ble også presisert av gr.leder for denne medvirkningsgruppen i medvirkningsgruppemøtet. Nye OUS støtter prinsippet om at døgnkontinuerlig drift på PO/K2/intensiv vektet tyngre enn driften på operasjon, da hovedaktiviteten innenfor operasjonsområdet er på dagtid. En for oppstykket PO/K2/Intensiv sløyfe vil medføre betydelig økte driftsutfordringer, både bemanning men også kostnadmessig, da samarbeidspotensialet reduseres betydelig i perioder som ferie/høytidsdager/helg etc.

Annet:

- **Tverrfaglige arbeidsrom.** For operasjon ligger det inn tverrfaglige arbeidsrom som er 24 kvm. Gruppen har tidligere nevnt at rom for mer enn 4-5 arbeidsstasjoner er uhenktsmessig av hensyn til støy. Nye OUS ønsker at romtypen endres til arbeidsrom, tverrfaglig 18 kvm. Dette vil gi 4 ulike rom, som anses som mer hensiktsmessige i størrelse.

Vedlegg:

1. Romliste for operasjon, gjeldende per 09.06.22.
2. Romliste for SD/DK mottak, gjeldende per 09.06.22.
3. Skisse over foreslått område for deler av PO-dag
4. Utdrag fra Elydia – Garderobeareal/-utforming for besøkende/personell til operasjon ved Ullevål sykehus.

Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
 - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
 - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
 - Gjøres så konkrete som mulig.
 - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evtnt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.

Vedlegg 1 - Romliste for operasjon, gjeldende per 09.06.22

Romnummer	Romnavn	Programmert areal
08.01.001	Operasjon	60
08.01.002	Operasjon	60
08.01.003	Operasjon	60
08.01.004	Operasjon	60
08.01.005	Operasjon	60
08.01.006	Operasjon	60
08.01.007	Operasjon	60
08.01.008	Operasjon	60
08.01.009	Operasjon	60
08.01.010	Operasjon	60
08.01.011	Operasjon	60
08.01.012	Operasjon	60
08.01.013	Operasjon	60
08.01.014	Operasjon	60
08.01.015	Operasjon	60
08.01.016	Operasjon	60
08.01.017	Operasjon	60
08.01.018	Operasjon	80
08.01.019	Operasjon	60
08.01.020	Operasjon	60
08.01.021	Operasjon	60
08.01.023	Operasjon, hybrid	70
08.01.024	Operatørrrom, hybrid	12
08.01.025	Teknikk, hybrid	10
08.01.026	Behandling, asfyksi	20
08.01.027	Oppdekking, sterilt	20
08.01.028	Oppdekking, sterilt	20
08.01.029	Oppdekking, sterilt	20
08.01.030	Oppdekking, sterilt	20
08.01.032	Oppdekking, sterilt	20
08.01.033	Oppdekking, sterilt	20
08.01.034	Oppdekking, sterilt	20
08.01.035	Oppdekking, sterilt	20
08.01.036	Forberedelse, pasient, anestesi	30
08.01.037	Forberedelse, pasient, anestesi	30
08.01.038	Desinfeksjon	8
08.01.041	Autoklivering	10
08.01.042	Kirurgisk håndvask	2
08.01.043	Kirurgisk håndvask	2
08.01.044	Kirurgisk håndvask	2
08.01.045	MTU/IKT	2
08.01.046	MTU/IKT	2
08.01.047	MTU/IKT	2
08.01.048	MTU/IKT	2
08.01.049	MTU/IKT	2
08.01.050	MTU/IKT	2
08.01.051	MTU/IKT	2
08.01.052	MTU/IKT	2
08.01.053	MTU/IKT	2
08.01.054	MTU/IKT	2
08.01.055	MTU/IKT	2
08.01.056	MTU/IKT	2
08.01.057	MTU/IKT	2
08.01.058	MTU/IKT	2
08.01.059	MTU/IKT	2
08.01.060	MTU/IKT	2
08.01.061	MTU/IKT	2
08.01.062	MTU/IKT	2
08.01.063	MTU/IKT	2
08.01.064	MTU/IKT	2
08.01.065	MTU/IKT	2
08.01.066	MTU/IKT	2
08.01.068	Laboratorium, preparatrom	10
08.01.069	Lager, utstyr	30
08.01.070	Lager, utstyr	30
08.01.071	Lager, utstyr	30
08.01.072	Lager, sterilt	50
08.01.078	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.079	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.080	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.081	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.082	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.084	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.085	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.086	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.088	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.090	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.091	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.093	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.094	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.095	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.096	Oppstillingsplass, seng	2
08.01.099	Oppstillingsplass, akuttutstyr	2
08.01.100	Oppstillingsplass, akuttutstyr	2
08.01.101	Oppstillingsplass, akuttutstyr	2
08.01.102	Lager, operasjonsbord og leiringsutstyr	50
08.01.104	Laboratorium, preparatrom	10
08.01.105	Ekspedisjon	18
08.01.106	Arbeidsstasjon, kommandosentral	18
08.01.107	Arbeidsrom, tverrfaglig stort	24
08.01.108	Arbeidsrom, tverrfaglig stort	24
08.01.109	Arbeidsrom, tverrfaglig stort	24
08.01.110	Kontor, 2 personer	12
08.01.111	Kontor, 2 personer	12
08.01.112	Kontor, 2 personer	12
08.01.113	Diktering	2
08.01.114	Diktering	2
08.01.115	Diktering	2
08.01.116	Diktering	2
08.01.117	Diktering	2
08.01.118	Diktering	2
08.01.119	Pause, stort	45
08.01.120	Pause, stort	45
08.01.121	Møte	30
08.01.122	Møte	30
08.01.123	Garderobe, personal	20
08.01.124	Garderobe, personal	20
08.01.125	Dusj, garderobe	5
08.01.126	Dusj, garderobe	5
08.01.127	WC, personal	2
08.01.128	WC, personal	2
08.01.129	WC, personal	2
08.01.130	WC, personal	2
08.01.131	WC, personal	2
08.01.132	WC, personal	2
08.01.133	Medisin, nisje	2
08.01.134	Medisin, nisje	2
08.01.135	Medisin, nisje	2
08.01.136	Kirurgisk håndvask	2
08.01.137	Kirurgisk håndvask	2
08.01.138	Kirurgisk håndvask	2
08.01.139	Kirurgisk håndvask	2
08.01.140	Kirurgisk håndvask	2
08.01.141	Kirurgisk håndvask	2
08.01.142	Kirurgisk håndvask	2
08.01.143	Kirurgisk håndvask	2
08.01.144	Kirurgisk håndvask	2
08.01.145	Udisponert	8
08.01.146	Utpakking	14
08.01.147	Lager, sterilt	30
08.01.148	Lager, sterilt	40
08.01.149	Desinfeksjon	8
08.01.150	Sluse, utpakking	6
08.01.151	Arbeidsstasjon	12

Radetiketter	Antall av Romnavn	Summer av Programmert areal
Arbeidsrom, tverrfaglig stort	3	72
Arbeidsstasjon	1	12
Arbeidsstasjon, kommandosentral	1	18
Autoklivering	1	10
Behandling, asfyksi	1	20
Desinfeksjon	2	16
Diktering	6	12
Dusj, garderobe	2	10
Ekspedisjon	1	18
Forberedelse, pasient, anestesi	2	60
Garderobe, personal	2	40
Kirurgisk håndvask	12	24
Kontor, 2 personer	3	36
Laboratorium, preparatrom	2	20
Lager, operasjonsbord og leiringsutstyr	1	50
Lager, sterilt	3	120
Lager, utstyr	3	90
Medisin, nisje	3	6
MTU/IKT	22	44
Møte	2	60
Operasjon	21	1280
Operasjon, hybrid	1	70
Operatørrrom, hybrid	1	12
Oppdekking, sterilt	8	160
Oppstillingsplass, akuttutstyr	3	6
Oppstillingsplass, seng	15	30
Pause, stort	2	90
Sluse, utpakking	1	6
Teknikk, hybrid	1	10
Udisponert	1	8
Utpakking	1	14
WC, personal	6	12
Totalsum	134	2436

Vedlegg 2 - Romliste for SD/DK, gjeldende per 09.06.22

Romnummer	Romnavn	Programmert areal
08.02.001	Samtale	9
08.02.002	Samtale	9
08.02.003	Omkledning	73
08.02.008	WC, pasient	2
08.02.009	WC, pasient	2
08.02.010	WC, pasient	2
08.02.011	Venteplass	48
08.02.013	WC, pasient	2
08.02.014	WC, pasient	2

Radetiketter	Antall av Romnavn	Summer av Programmert areal
Omkledning	1	73
Samtale	2	18
Venteplass	1	48
WC, pasient	5	10
Totalsum	9	149

Vedlegg 3 - Skisse over foreslått område for deler av PO-dag



Vedlegg 4 - Gardrobe for besøkende/personell til operasjon - Ullevål

